

CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Registrazione numero | 0497/CPD/4495/12 |
|----------------------|------------------|

### CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

#### Porta pedonale su via di fuga CREPALDI WS

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

**CREPALDI & C. SNC**

**Viale Italia, 23 - 28010 CALTIGNAGA (NO)**

e prodotto nello stabilimento

**CREPALDI & C. SNC**

**Viale Italia, 23 - 28010 CALTIGNAGA (NO)**

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'Organismo Notificato CSI SPA ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato CSI S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 14351-1: 2006+A1:2010** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **29/02/2012** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 29/02/2012  
Rev. 0

CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Registrazione numero | 0497/CPD/4495/12 |
|----------------------|------------------|

### CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

#### Porta pedonale su via di fuga CREPALDI WS

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Dimensioni campione:</b>                | W 2500 x H 2500 |
| <b>4.14 Permeabilità all'aria:</b>         | classe 1        |
| <b>4.5 Tenuta all'acqua:</b>               | classe 0A       |
| <b>4.2 Resistenza al carico del vento:</b> | classe 0        |
| <b>4.6 Rilascio sostanze pericolose:</b>   | conforme        |
| <b>4.10 Capacità di sblocco:</b>           | conforme        |

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nel Rapporto di Prova n. 0029\DC\AAV\11\01 del 17/06/2011 emesso da CSI SPA.

Bollate, 29/02/2012